

**wszyscy uczestnicy postępowania  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach”, Zamawiający informuje, iż w dniu 23 września 2009 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

*Zapytanie nr 1*

*„(...) W załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego „Przedmiar Robót” poz. 9 d.1 widnieje zapis: „Montaż progów szt. 11”. Bardzo proszę o wyjaśnienie o jaki typ progów chodzi?*

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że kosztorysantowi chodziło o montaż listew progowych, które zamaskują połączenie istniejącej wykładziny z tworzyw sztucznych typ Tarkett na korytarzach w Gimnazjum z wykładziną tego samego typu, która układana będzie w 11 salach lekcyjnych. Listwy progowe wykończeniowe muszą być wykonane z aluminium i posiadać niską wysokość aby nie wprowadzać utrudnienia w poruszaniu się dla osób na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zakres powyższych wyjaśnień, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.