

WIIIFS/702/inw/27/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych i stacji uzdatniania wody w Białobrzegach"

Dnia 30 kwietnia 2008 roku wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego

Pytanie 1.

Który zapis jest właściwy i winien znaleźć się w kosztorysie ofertowym na instalację odgromową Szkoły:

- a) Będący w kosztorysie:
2.3 Montaż przewodu opasującego na zewnętrznej ścianie budynku - m 239
- b) Będący w przedmiarze :
Przewody wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych –m 239

Pytanie 2.

Jak należy interpretować zapis z przedmiarów o treści:

Roboty dodatkowe, za których wykonanie, wynagrodzenie musi zostać w kalkulowane w wartość ofertową:

kompleksowa modernizacja systemu grzewczego:

- hermetyzacja
- płukanie chemiczne
- montaż automatyki pogodowej
- montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych

Czy wycenę tych zadań można wpisać do kosztorysów ofertowych jako dodatkowy punkt 5.1

Pytanie 3.

Jaka wartość robót winien wykazać się Oferent biorący udział w czterech zadaniach – prosimy o ustosunkowanie się do n/w treści siwz:

d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

W odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły dnia 30 kwietnia br. do przetargu nieograniczonego wyjaśniamy:

Pytanie nr 1.

Właściwy zapis znajduje się w kosztorysie ofertowym
2.3 Montaż przewodu opasującego na zewnętrznej ścianie budynku - m 239

Pytanie nr 2.

Wycenę zadań określonych jako roboty dodatkowe, za których wykonanie, wynagrodzenie musi zostać w kalkulowane w wartość ofertową można wpisać w kosztorys ofertowy jako dodatkowy punkt 5.1.

Liczba zaworów termostatycznych grzejnikowych w poszczególnych budynkach przedstawia się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN	127 sztuk
- Publiczne Przedszkole Nr 1	53 sztuki
- Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka	60 sztuk

Pytanie nr 3.

Oferent biorący udział w czterech zadaniach winien wykazać się wykonanymi robotami o wartości nie mniejszej niż koszt czterech zadań łącznie. Oferent składający ofertę na jedno zadanie winien wykazać się wykonanymi robotami o wartości nie mniejszej niż koszt wykonania powyższego zadania.

*Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi
/-/ Wiesław Banachowicz*