

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

IIiFS.271.6.2013

Białobrzegi, dnia 12 kwietnia 2013r.

wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „**Budowa kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach**”, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej wszystkie zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1).

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie nawierzchni wymaganej na boisku wielofunkcyjnym. Zamawiający w Opisie technicznym wskazuje na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej natomiast w przedmiarze – nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie 2).

Zwraca się z prośbą o dokładne określenie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienie, czy w ramach realizacji zamówienia należy wykonać również bieżnię i skocznię w dal.

Pytanie 3).


Zwracam się z prośbą o podanie kolorystyki boiska do piłki koszykowej, piłki nożnej (jeżeli Zamawiający wymaga by wykonanie było z poliuretanu), bieżni i skoczni.

Pytanie 4).

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem pkt. 17.1 SIWZ, zakres i technologię wykonania robót objętych przetargiem, określa przedmiar robót, będący załącznikiem do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 1 i 4

Zamawiający wymaga aby boiska były wykonane zgodnie z przedmiarem robót – nawierzchnia poliuretanowa.



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia został dookreślony w przedmiarze robót. Wynikające z planu zagospodarowania bieżni i skoczni w dal, a także inne elementy zagospodarowania np. hala sportowa nie są przedmiotem zamówienia i będą realizowane przez Zamawiającego w kolejnych etapach.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, że:

- boisko o wymiarach 26x18 ma być wykonane w kolorze niebieskim wraz z liniami w kolorze białym
- boisko o wymiarach 44x22 do piłki ręcznej ma być wykonane w kolorze czerwonym natomiast wewnętrzne boisko do piłki siatkowej kolorze pomarańczowym wraz z liniami: kolor biały – boisko do siatkówki i piłki ręcznej; kolor żółty – boisko do koszykówki.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami wprowadza **następujące zmiany zapisów SIWZ.**

1). Zmienia się rozdział III – Przedmiar robót – dla boiska wielofunkcyjnego 44x22 opis pkt. 4. Nawierzchnia poliuretanowa podpunkt 4.1 Nawierzchnia poliuretanowa czerwona/pomarańczowa przepuszczalna dla wody Conipur SP (ok. 10mm mata gumowa + ok. 3mm warstwa natrysku poliuretanu z granulatem EPDM 0,5-1,5mm)

2). Przedmiar robót – dla ogrodzenia – poz. 1.1- 1.3

Załącznikiem do niniejszego pisma jest Przedmiar Robót – z naniesionymi zmianami

W związku z powyższą zmianą Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi **dokонуje zmiany zapisów Ogłoszenia o zamówieniu** i zgodnie z art. 12a.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj. **na dzień 24.04.2013r.**

Informując o powyższym zapraszam wszystkich uczestników postępowania do składania ofert w przetargu.

Sporządziła: Ewelina Gębska-Pawłowska