

Białobrzegi, dnia 27 czerwca 2008 rok

WIIiFS/702/inw/43/2008

Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, że w dniu 26 czerwca 2008 roku wpłynęło do prowadzonego postępowania zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Białobrzegi”.

Treść zapytania:

„Proszę o podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać wykładzina PCV”

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie stanowi Załącznik nr 1). Wykładzina PCV homogeniczna typu np. Tarkett Optima lub inna o parametrach technicznych i znajduje się na stronie internetowej [www.bialobrzegi.pl](http://www.bialobrzegi.pl) jako załącznik.

Wykładzina PCV homogeniczna typu np. Tarkett Optima lub inna o parametrach technicznych:

<i>Dane Techniczne</i>	<i>Norma</i>	
Opis	X	Homogeniczna (jednorodna) wykładzina winylowa
Klasyfikacja użytkowa	EN 685 Komercyjna Przemysłowa	Klasy: 34 43
Grubość całkowita	EN 428	Min. 2,00 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	Min. 2,00 mm
Masa całkowita	EN 430	Max. 2800 g/m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie poliuretanem	X	Tak – Poliuretan IQ PUR
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa P
Wgniecenia reszkowe	EN 433	Max. 0,03 mm
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	Bfls1
Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130	R9
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność
Konserwacja	Wg instrukcji producenta	Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania